



Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»

## Протокол заседания Закупочной комиссии

### Протокол № 36

заседания Закупочной комиссии по аукциону в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на (ОКПД2 22.19.30.137) поставку пожарного оборудования для АО «ДГК» в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, ЕАО, р. Саха (Якутия).  
Лот № 42016132-ЭКСП ПРОД-2025-ДГК.

город ХАБАРОВСК

03.02.2025г.

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** аукцион (ЕЭТП <https://rushydro.roseltorg.ru>), в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на (ОКПД2 22.19.30.137) поставку пожарного оборудования для АО «ДГК» в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, ЕАО, р. Саха (Якутия).  
Лот № 42016132-ЭКСП ПРОД-2025-ДГК.

### КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:

4(ЧЕТЫРЕ) ЗАЯВКИ

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Идентификационный номер Участника
1.	22.01.2025 13:48:06	Участник № 2881466321
2.	22.01.2025 16:29:12	Участник № 2171361080
3.	23.01.2025 12:09:07	Участник № 4213704381
4.	23.01.2025 15:23:01	Участник № 1405607392

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 1 (одна) № 1405607392.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** 5 ЧЛЕНОВ ЗК АО «ДГК» 1-ГО УРОВНЯ

### ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ 1 УРОВНЯ:

1. О рассмотрении результатов оценки первых частей заявок Участников;
2. Об отклонении заявки Участника № 1405607392;
3. О признании первых частей заявок Участников соответствующими условиям Документации о закупке;

**ВОПРОС №1. О рассмотрении результатов оценки первой части заявки Участника;**

### РЕШИЛИ:

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Идентификационный номер Участника
1.	22.01.2025 13:48:06	Участник № 2881466321
2.	22.01.2025 16:29:12	Участник № 2171361080
3.	23.01.2025 12:09:07	Участник № 4213704381
4.	23.01.2025 15:23:01	Участник № 1405607392

**ВОПРОС № 2. Об отклонении заявки Участника №1405607392;****РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника №1405607392 от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.5.1.12 Документации о закупке.

№ п/п	Выявленные несоответствия заявки требованиям Документации о закупке
1.	<p>В составе заявки участника в файле «Приложение № 1 к Техническому предложению табл.1.1.xlsx» в столбце 13 (Технические и функциональные характеристики), по пунктам 10, 240 предлагается «Прокладка для фланца резиновая, плоская, для фланца 70мм» (головки ГМ-80), однако, в столбце 11(Наименование продукции предлагаемой участником) предложена марка КН-50, диаметр которой составляет 50 мм., что не соответствует <i>требованиям, установленным в пунктах 10, 240 «Приложения № 1 к Техническим требованиям табл.1.1.xlsx» Документации о закупке.</i> При этом в пунктах 9,132,239, 286, 398,518 предложения участника, в столбце №13 (Технические и функциональные характеристики) эта же марка (КН-50) предложена с характеристиками - 50 мм. Данное несоответствие противоречит п 4.5.1.7 ДоЗ «Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, <u>а также должны отсутствовать: внутренние противоречия между различными частями и/или документами заявки, в том числе по тексту внутри одного документа;</u> противоречия между документами заявки и сведениями, указанными Участником в структурированных формах на ЭТП»</p>
2.	<p>В составе заявки участника в файле «Приложение № 1 к Техническому предложению табл.1.1.xlsx» в столбце 13 (Технические и функциональные характеристики), по пунктам 327,543 указаны характеристики пеногенератора: «Для огнетушителей воздушно-пенных (ОВП)-10, однако, в столбце 11(Наименование продукции предлагаемой участником) предложен пеногенератор к ОВП-40-100, что не соответствует <i>требованиям, установленным в пунктах 327,543 «Приложения № 1 к Техническим требованиям табл.1.1.xlsx» Документации о закупке, к поставке требуется</i> пеногенератор: «Для огнетушителей воздушно-пенных (ОВП)-10. При этом в пунктах 96, 209 предложения участника (Приложение №1 к Техническим требованиям (табл. 1) этот же пеногенератор (к ОВП-40-100) в столбце №13 (Технические и функциональные характеристики) предложен с характеристиками «К огнетушителям воздушно-пенным (ОВП)-40, 80, 100».</p> <p>Данное несоответствие противоречит п 4.5.1.7 ДоЗ «Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, <u>а также должны отсутствовать: внутренние противоречия между различными частями и/или документами заявки, в том числе по тексту внутри одного документа;</u> противоречия между документами заявки и сведениями, указанными Участником в структурированных формах на ЭТП»</p>
3.	<p>В составе заявки участника в файле «Приложение № 1 к Техническому предложению табл.1.1.xlsx» в столбце 13 (Технические и функциональные характеристики), в пункте 487 указаны характеристики «ДВН-10. Дренчерный, водяной, <u>розеткой вниз</u>», однако, в столбце №11 (Наименование продукции предлагаемой Участником) предложена марка ДВВ-10, розетка которого расположена <u>вверх</u> (В), что не соответствует требованиям <i>установленным в пункте 487 «Приложения № 1 к Техническим требованиям табл.1.1.xlsx» Документации о закупке, к поставке требуется «Ороситель ДВН-10. Дренчерный, водяной, розеткой вниз</i>». При этом в пунктах 3, 274 предложения участника (Приложение №1 к Техническим требованиям (табл. 1) эта же марка (ДВВ-10) предложена с характеристиками в столбце №13 (Технические и функциональные характеристики) «Дренчерный, водяной, <u>розеткой вверх</u>».</p> <p>Данное несоответствие противоречит п 4.5.1.7 ДоЗ «Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, <u>а также должны отсутствовать: внутренние противоречия между различными частями и/или документами заявки, в том числе по тексту внутри одного документа;</u> противоречия между документами заявки и сведениями, указанными Участником в структурированных формах на ЭТП»</p>
4.	<p>В составе заявки участника в файле «Приложение № 1 к Техническому предложению табл.1.1.xlsx» в столбце 13 (Технические и функциональные характеристики), в пункте 525 указаны характеристики «ГП-Н-3500. Высота гидранта, <u>мм 3500</u>», однако, в столбце №11 (Наименование продукции предлагаемой Участником) предложена марка ГП-Н-2500, соответствующая высоте 2500 мм., что не соответствует требованиям <i>установленным в пункте 525 «Приложения № 1 к Техническим требованиям табл.1.1.xlsx» Документации о закупке, к поставке требуется «Гидрант пожарный ГП-Н-3500. Высота гидранта, мм 3500</i>» При этом в пункте 366 предложения участника (Приложение №1 к Техническим требованиям (табл. 1) эта же марка (ГП-Н-2500) предложена с характеристиками в столбце №13 (Технические и функциональные характеристики) «Высота гидранта, <u>мм 2500</u>».</p>

	<p>Данное несоответствие противоречит п 4.5.1.7 ДоЗ «Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, <u>а также должны отсутствовать: внутренние противоречия между различными частями и/или документами заявки, в том числе по тексту внутри одного документа</u>; противоречия между документами заявки и сведениями, указанными Участником в структурированных формах на ЭТП»</p>
5.	<p>В составе заявки участника в файле «Приложение № 1 к Техническому предложению табл.1.1.xlsx» в столбце 13 (Технические и функциональные характеристики), в пункте 418 указаны характеристики «Габаритные размеры, мм высота <math>80\pm 2</math>, ширина <math>65\pm 2</math>, толщин. <math>19\pm 1</math>. Длина огнепроводного шнура, мм. 10» (прямоугольное исполнение используется для защиты в ограниченных пространствах), однако, в столбце №11 (Наименование продукции предлагаемой Участником) предложена марка «МПП 7 с исп. мех-м, с термоч. колб». <u>Согласно паспорта на данное устройство, габариты его составляют 300x194 мм. (значительно больше, к тому же имеет овальную форму для крепления на потолке), кроме того не имеет огнепроводного шнура, только термочувствительную колбу.</u> Данное несоответствие противоречит п 4.5.1.7 ДоЗ «Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, <u>а также должны отсутствовать: внутренние противоречия между различными частями и/или документами заявки, в том числе по тексту внутри одного документа</u>; противоречия между документами заявки и сведениями, указанными Участником в структурированных формах на ЭТП» .</p>

**ВОПРОС № 3. О признании первых частей заявок Участников соответствующими условиям Документации о закупке;**

**РЕШИЛИ:**

1. Признать первые части заявок Участников №2881466321, №2171361080, №4213704381 удовлетворяющими по существу условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему участию в процедуре аукцион;
2. Заявки участников допускаются к участию в аукционе с учетом норм п.4.19 Документации о закупке, согласно которому, в случае если Участником представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения договор с таким Участником (в случае его победы в аукционе) заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной им в ходе аукциона цены договора.

Ответственный секретарь закупочной комиссии

АО «ДГК» 1-ГО УРОВНЯ:

Ведущий специалист отдела проведения закупок  
материалов и оборудования управления закупок АО «ДГК»

А.С. Сороколетова