



Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
СП «Хабаровская ТЭЦ-2»

ПРИКАЗ
г. Хабаровск

26.04.2024

№ 183

*Об утверждении технических и
количественных показателей
технологических решений проекта
Реконструкция распределительных устройств 6,0кВ
ХТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей
на вакуумные выключатели ВБМ 10/630,
ВБМ 10/1000 в секциях 3Р, 4Р
Идентификатор проекта N_505-ХТЭЦ2-4*

С целью реализации инвестиционного проекта Реконструкция распределительных устройств 6,0кВ ХТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели ВБМ 10/630, ВБМ 10/1000 в секциях 3Р, 4Р

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить основные технические решения для проекта «Реконструкция распределительных устройств 6,0кВ ХТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели ВБМ 10/630, ВБМ 10/1000 в секциях 3Р, 4Р» со следующими технико-экономическими показателями:

Номер расценок	Наименование	Укрупненный норматив цены, тыс. руб. (без НДС)	Количество	Стоимость с учетом коэффициента пересчета, тыс. руб (без НДС)
ВЗ-01-1	Ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ	2 222,10 (1ед)	27 шт	85 795,28
ВЗ-04-1	Ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ	2 538,33 (1ед)	2 шт	7 259,62

Директор

Е.Б. Кунтулов