



Приморская генерация

Филиал АО «ДГК» «Приморская генерация»

ПРИКАЗ

г.Владивосток

4.03.2024

168 А/05

Об утверждении основных решений по объекту
Замена масляных (воздушных) выключателей
на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ
и выше КЦ № 1 (31 шт.), СП ПТС

Для реализации проекта Замена масляных (воздушных) выключателей
на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше КЦ № 1 (31 шт.), СП ПТС.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить основные технические решения проекта Замена масляных
(воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше
КЦ № 1 (31 шт.), СП ПТС.

1. Физические и количественные параметры по проекту N_505-ПГТ-147:

	Наименование	Параметр
1	Ячейка выключателя 6 кВ, номинальный ток 1000 А, номинальный ток отключения 25 кА	3 шт
2	Кабельная линия, сечение жилы 95мм ² , напряжение 6 кВ	120 м

Срок исполнения: с момента регистрации настоящего приказа

Директор

Д.А. Вишняков