



АО «ДГК»

Партизанская ГРЭС

**ПРИКАЗ**

г.Партизанск

16.08.2024

№ 345 "А"

«Об утверждении основных технических и количественных параметров по объектам»

В рамках стандарта раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.10.2004 г. № 24 и Приказом Минэнерго России от 26.02.2024 г. № 131, с целью раскрытия в составе инвестиционной программы (далее ИПР) результатов расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ, а также технических и технологических решений капитального строительства объектов электросетевого хозяйства.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить физические и количественные параметры по объектам: «Модернизация силового узла ОРУ-110кВ, не соответствующего токам короткого замыкания, с заменой мысленного выключателя МВ-110кВ ВЛ-110 «Находка/т» на элегазовый (вакуумный) выключатель 110 кВ в СП Партизанская ГРЭС», «Модернизация силового узла ОРУ-110кВ с заменой масляного выключателя МВ-110кВ ВЛ ХФЗ № 1, на элегазовый (вакуумный) выключатель 110 кВ в СП Партизанская ГРЭС в составе:

|   | Наименование   | Параметры                                |            |
|---|--|--|------------|
|   |  | Измеритель<br>(единица<br>измерения) УНЦ | Количество |
| 1 | проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | 1 ед.                                    | 1          |

|   |   |      |     |
|---|---|------|-----|
| 2 | Ячейка выключателя 110 кВ, номинальный ток 2500 А, номинальный ток отключения 40 кА | 1 ед | 1   |
| 3 | Контрольный (силовой) кабель сечением 10 мм <sup>2</sup> , кол-во жил 4 шт.         | км   | 2,5 |

2. Утвержденные характеристики применить в расчете стоимости по УНЦ в составе проекта ИПР формы № 20.

Директор



О.Н. Арнаут

Исп. Андрощук О.С.  
т. 5-13-15

Рассылается: 02, 14,21,1.

Лист согласования к приказу №345 «А» от «16» 08 2024 г.

| Должность              | Подпись   | Ф.И.О         | Дата       |
|------------------------|---|---------------|------------|
| Главный инженер        |  | С.В. Шпилькин | 16.08.24   |
| Начальник отдела ЦЭТАИ |  | Д.В. Максимов | 16.08.24   |
| Инженер 1 категории    |  | И.В. Нагайцев | 16.08.2024 |