

**ДГК**

Благовещенская ТЭЦ

Структурное подразделение «Благовещенская ТЭЦ» АО «ДГК»

ПРИКАЗ

г. Благовещенск

22 03. 2024№ 372 2

Об утверждении основных технических и количественных параметров по объекту
«Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ
с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ»

В рамках стандарта раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.10.2024 г. №24 и Приказом Минэнерго России от 26.02.2024 г. №131, с целью раскрытия в составе инвестиционной программы (далее ИПР) результатов расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ, а также технических и технологических решений капитального строительства объектов электросетевого хозяйства,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить физические и количественные параметры по объекту «Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ» в составе:

	Наименование	Параметры	
		Измеритель (единица измерения УНЦ)	Количество
1	Номинальный ток 3150 А, номинальный ток отключения 40 кА	1 ед.	10
2	ТТ на три фазы	1 ед.	20

2. Утвержденные характеристики применить в расчете стоимости по УНЦ в составе проекта ИПР формы №20.

Директор

А.В. Сазанов

Визы согласования к приказу от 22.03.2024 № 3722

«О утверждении этапов реализации мероприятий по газификации Благовещенской ТЭЦ»

Главный инженер

«22» 03 2024г.

А.В. Усанов

Техник 2 категории

«22» 03 2024г.

Н.Б. Кленина