



Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
СП «Комсомольская ТЭЦ-2»

ПРИКАЗ

г. Комсомольск-на-Амуре

«11» 04 2024 г.

№ 185

Об утверждении технических и
количественных показателей
технологических решений проекта
«Техпереворужение установки постоянного
тока на Комсомольской ТЭЦ-1»
Идентификатор инвестиционного проекта N_505-ХГ- 162

Для реализации проекта «Техпереворужение установки постоянного тока на
Комсомольской ТЭЦ-1»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить основные технические решения для проекта «Техпереворужение
установки постоянного тока на Комсомольской ТЭЦ-1» со следующими технико-
экономическими показателями.

Номер расценок	Наименование	Укрупненный норматив цены, тыс. руб. (без НДС)	Количество	Стоимость с учетом коэффициента пересчета, тыс. руб (без НДС)
И13-04	Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, Номинальный ток, 100 А	2409,41 (1 ед)	2шт	7180,04
34-01	ЗРУ	97,26 (1м2)	50м2	8169,84
И12-09	Аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 350 А*ч	50,78 (1ед)	212шт	17547,54
К3-06-01	Сечение жилы, 95 мм ² , алюминиевая жила 4 шт.	879,54 (1 км)	29 м.п.	43,87
Н2-01	Металлические лотки и коробка	4,79 (1м.п.)	29 м.п.	230,59

Директор

С.В. Дущенко