



Приморская генерация

Филиал АО «ДГК» «Приморская генерация»

ПРИКАЗ

г.Владивосток

4.03.2024

168А/04

Об утверждении основных решений по объекту  
Замена масляных (воздушных) выключателей  
на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ  
и выше ТНС "40 лет ВЛКСМ) (9 шт.), СП  
ПТС

Для реализации проекта Замена масляных (воздушных) выключателей  
на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше ТНС "40 лет ВЛКСМ) (9  
шт.), СП ПТС

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить основные технические решения проекта Замена масляных  
(воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше  
ТНС "40 лет ВЛКСМ) (9 шт.), СП ПТС.

1. Физические и количественные параметры по проекту N\_505-ПГТ-146:

	Наименование	Параметр
1	Ячейка выключателя 6 кВ, номинальный ток 1000 А, номинальный ток отключения 25 кА	9 шт
2	Кабельная линия, сечение жилы 95мм <sup>2</sup> , напряжение 6 кВ	40 м

Срок исполнения: с момента регистрации настоящего приказа

Директор

Д.А. Вишняков