



Приморская генерация

Филиал АО «ДГК» «Приморская генерация»

ПРИКАЗ  
г.Владивосток

4.03.2020

168А/06

Об утверждении основных решений по объекту  
Замена масляных (воздушных) выключателей  
на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ  
и выше ТНС "40 лет ВЛКСМ) (11 шт.), СП  
ПТС

Для реализации проекта Замена масляных (воздушных) выключателей  
на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше ТНС "40 лет ВЛКСМ) (11  
шт.), СП ПТС.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить основные технические решения проекта Замена масляных  
(воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше  
ТНС "40 лет ВЛКСМ) (11 шт.), СП ПТС.

1. Физические и количественные параметры по проекту О\_505-ПТС-216:

	Наименование	Параметр
1	Ячейка выключателя 6 кВ, номинальный ток 1000 А, номинальный ток отключения 25 кА	2 шт
2	Кабельная линия, сечение жилы 95мм <sup>2</sup> , напряжение 6 кВ	50 м

Срок исполнения: с момента регистрации настоящего приказа

Директор

Д.А. Вишняков